



- LEGENDA:
- OGREVANJE IN PLIN:
- 6 Koaksialni odvod/dovod DN125/110 skozi streho
 - 7 Kotel stenski kondenzacijski BUDEUS Logamax plus GB112, 60kW
 - 8 Ekspanzijska posoda membranska RP50
 - 9 Hidravlična kretnica WHY120/80
 - 10 Tropotni regulacijski ventil DANFOSS z EM pogonom
 - 11 Obtočna crpalka IMP tip GHN

- PREZRACEVANJE:
- 1 Prezracevalni ventil PV-1 DN100
 - 2 Cevni ventilator CK 160 C
 - 3 Cev PP DN110 z zaščitno mrežo

JANEZ REGORSEK ing. sp. PROJEKTIRANJE IN KONSTRUIRANJE 9240 LJUTOMER, Fulneška 3 Tel./fax.: 02/5831039 Indifikacijska številka: 0792	
Narocnik: Občina Gornja Radgona Partizanska 13 9250 Gornja Radgona	
Objekt: REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA OBJEKTA SPITAL	
Projekt: PZI	Sestavni del: STROJNE INSTALACIJE
St.pr.: 32/2010	
Odgovorni vodja projekta: Janez BRUNČIČ, udig	Indefik. št.: G-0674
Odgovorni projektant: Slavko ŠUSTERŠIČ, udis	Indefik. št.: S-1580
Pregledal:	
Vsečina: TLORIS PODSTREŠJA	
Navetava na:	Merilo: 1:50
Datum: november 2010	St.lista: 3