



#### LEGENDA:

- strelovodni vodnik AH1 Al Ø8mm
- strelovodni vodnik AH2 Al Ø10mm
- strelovodni vodnik CH1 Cu Ø10mm
- strelovodni vodnik RH3 Rf Ø10mm
- ozenljitveni trak RH1 Rf 30x3,5mm
- A spinka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KDN04
- B spinka za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske dele KDN05
- C spinka za povezavo strelovodnega vodnika z žlebnim koritom KDN06
- D spinka za povezavo okroglih strelovodnih vodnikov KDN07
- E spoj na kovinsko konstrukcijo izveden s spinko KDN03 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki
- F spoj ozenljivega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s spinko KDN01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki
- G spinka za povezavo ozenljivega traku KDN01
- H
- I
- ↓ M.S.1 Merilni spoj med ozenljilom in odvodnim vodnikom

PROJEKTIVNI BIRO
<b>WEGO GREGOR WOLF s.p.</b> Partizanska 16 9250 G. Radgona
INVESTITOR: <b>OBČINA GORNJA RADGONA,</b> Partizanska cesta 13, <b>9250 GORNJA RADGONA</b>
NAZIV PROJEKTA, OBJEKT: <b>OSNOVNA ŠOLA NEGOVA</b>
ZA GRADNJO: <b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA</b>
LOKACIJA: <b>K.O. NEGOVA</b>
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: <b>PZI</b>
NAČRT: <b>ELEKTROINSTALACIJE</b>
NASLOV RISBE: <b>FASADE STARA ŠOLA</b>
DATUM: <b>APRIL 2013</b>
ŠTEVILKA PROJEKTA: <b>061/2012</b>
Odgovorni vodja projekta Podpis <b>Brunčič Janez, dipl. inž. grad., IZS G-0674</b>
Odgovorni projektant Podpis <b>Gregor Wolf udie E-1197</b>
MERILO: <b>1:100</b>
LIST ŠT.: <b>4.6.6.</b>